

ATTESTATO / STATEMENT

Con la presente si attesta che l'unico rischio, che si possa prevedere in atmosfera esplosiva per le valvole manuali prodotte da FIP in materiali termoplastici, è quello relativo all'accumulo di cariche elettrostatiche superficiali, e dal quale non sono esenti gli stessi tubi in materiali termoplastici.

Tale rischio non può essere eliminato in fase di fabbricazione delle valvole stesse, ma può unicamente essere considerato in fase di montaggio del sistema da parte dell'installatore.

We hereby confirm that the unique risk that may arise where FIP manual valves are operated in an explosive atmosphere is related to the thermoplastics materials of construction and the possible build-up of an electrostatic charge on the outside surfaces of the valves. The situation for valves is the same as for plain pipes and fittings, that are made from similar, thermoplastics materials.

The risk of a build-up of an electrostatic charge is a function of the pipework installation and the atmosphere surrounding the pipework. It is not something that can be considered, or avoided, by the manufacturer of the individual valves, or the pipes or fittings. The risk must be considered by installer of the pipework system, prior to assembly or commissioning the pipework system.

Hiermit wird bestätigt, dass das einzige Risiko das beim Betätigen von FIP Handventilen in einer explosiven Atmosphäre entstehen kann von der Zusammensetzung des thermoplastischen Kunststoffes und der Möglichkeit einer elektrostatischen Aufladung der Oberfläche des Ventils abhängt. Die Situation bei den Ventilen ist die gleiche wie mit glatten Rohren und Fittings, die aus ähnlichen thermoplastischen Materialien gefertigt sind.

Das Risiko einer elektrostatischen Aufladung ist abhängig von der Rohrleitungsinstallation und der Atmosphäre, die die Rohrleitung umgibt. Dies zu beeinflussen oder zu vermeiden liegt nicht in der Hand des Herstellers von den individuellen Komponenten wie Ventilen, Rohren und Fittings. Das Risiko muss der Installateur des Rohrsystems vor der Inbetriebnahme bewerten und verantworten.

Casella, 01/05/2017

In fede / Yours faithfully



Ing.Oleg Clericuzio
QUALITY MANAGER