DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DV-6611DL0096
Registration Number
Registriernummer

Field of Application ***Anwendungsbereich***	products of gas and water supply *Produkte der Gas- und Wasserversorgung*
Owner of Certificate ***Zertifikatinhaber***	Aliaxis Deutschland GmbH Steinzeugstraße 50, D-68229 Mannheim
Distributor ***Vertreiber***	Aliaxis Deutschland GmbH Steinzeugstraße 50, D-68229 Mannheim
Product Category ***Produktart***	Gas and water tapping valves : Gas and water tapping valve for PE-HD pipework (6611)
Product description ***Produktbezeichnung***	tapping tee valve for gas- and drinking water pipes made of PE-HD
Model ***Modell***	FRIALEN Druckanbohrarmatur/-ventil
Test reports ***Prüfberichte***	Laboratory control test: RA7567.224444.22 from 08.08.2022 (SKZ) Supplement test: 216596/21-II from 15.04.2021 (SKZ) Supplement test: 216596/21-III+21-IV from 09.04.2021 (SKZ)
Test basis ***Prüfgrundlagen***	DVGW W 336-P (01.10.2013) DIN 3588-1 (01.11.2021) DVGW GW 335-B2 (01.09.2004) DVGW GW 335-B2/B1 (01.02.2013) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)
Date of Expiry / File No. ***Ablaufdatum / Aktenzeichen***	09.04.2028 / 23-0314-WNV

70028-04-A-DE

21.04.2023 LE A-1/2
Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type ***Typ***	**Technical Data** ***Technische Daten***	**Remarks** ***Bemerkungen***
DAV	Pressure rating: water 16 bar; gas 10 bar Nominal diameter: 32 mm	
DAV	Pressure rating: water 16 bar; gas 10 bar Nominal diameter: 40 mm	
DAV	Pressure rating: water 16 bar; gas 10 bar Nominal diameter: 50 mm	
DAV	Pressure rating: water 16 bar; gas 10 bar Nominal diameter: 63 mm	

Hints of Utilization / Remarks
Verwendungshinweise / Bemerkungen

Nominal sizes of the main pipes: 90 up to 225 mm

DVGW