



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6210CQ0059

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Aliaxis Deutschland GmbH Steinzeugstraße 50, D-68229 Mannheim
Vertreiber <i>distributor</i>	Aliaxis Deutschland GmbH Steinzeugstraße 50, D-68229 Mannheim
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für die Wasserversorgung: Absperrarmaturen aus PE (6210)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Kugelhahn aus PE-HD für die Trinkwasserversorgung
Modell <i>model</i>	FRIALEN-Kugelhahn...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 1801950-3 vom 28.02.2019 (ÖFI) Baumusterprüfung: 411.710-6 vom 16.02.2015 (ÖFI) UBA-Leitlinie: KA 0159/17 vom 12.04.2017 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 078/17 vom 16.05.2017 (TZW) KTW-Prüfung: KR 069/17 vom 09.06.2017 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 044/15 vom 23.04.2015 (TZW) UBA-Leitlinie: KA 0432/15 vom 29.01.2016 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 364 (01.06.2010) UBA KTW (07.03.2016) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	16.02.2025 / 20-0083-WNV

70028-04-A-DE

17.02.2020 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
KH, KHP	Nenndruckstufe: PN 16	
	Nennweite: DN/OD 32	
KH, KHP	Nenndruckstufe: PN 16	
	Nennweite: DN/OD 40	
KH, KHP	Nenndruckstufe: PN 16	
	Nennweite: DN/OD 50	
KH, KHP	Nenndruckstufe: PN 16	
	Nennweite: DN/OD 63	
Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>	
KH	mit rohrgleichem Durchgang	
KHP	mit reduziertem Durchgang	