

**CERT**

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-8631AU2251Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Aliaxis Deutschland GmbH Steinzeugstraße 50, D-68229 Mannheim
Vertreiber <i>distributor</i>	Aliaxis Deutschland GmbH Steinzeugstraße 50, D-68229 Mannheim
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Absperrarmatur aus PE-HD (4394)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Kugelhahn aus PE 100
Modell <i>model</i>	FRIALEN® Kugelhahn
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 2201915-3 vom 10.03.2023 (OFM) Baumusterprüfung: 413.362 vom 28.02.2015 (OFM)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 1555-1 (01.12.2021) DIN EN 1555-4 (01.12.2021)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

28.07.2028 / 23-0186-GNV

10.07.2023 Bd A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification bodyDVGW CERT GmbH
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888

Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com

info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
FRIALEN® Kugelhahn	Nenndurchmesser: 32 mm	
FRIALEN® Kugelhahn	Nenndurchmesser: 40 mm	
FRIALEN® Kugelhahn	Nenndurchmesser: 50 mm	
FRIALEN® Kugelhahn	Nenndurchmesser: 63 mm	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Zulässiger Betriebsdruck (MOP): 10 bar