



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DG-8631AU2251

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas supply <i>Produkte der Gasversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Aliaxis Deutschland GmbH Steinzeugstraße 50, D-68229 Mannheim
Distributor <i>Vertreiber</i>	Aliaxis Deutschland GmbH Steinzeugstraße 50, D-68229 Mannheim
Product Category <i>Produktart</i>	Gas fittings: HDPE shut-off valve (4394)
Product description <i>Produktbezeichnung</i>	ball valve made of PE 100
Model <i>Modell</i>	FRIALEN® Kugelhahn
Test reports <i>Prüfberichte</i>	Laboratory control test: 2201915-3 from 10.03.2023 (OFM) Type testing: 413.362 from 28.02.2015 (OFM)
Test basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN 1555-1 (01.12.2021) DIN EN 1555-4 (01.12.2021)

Date of Expiry / File No. 28.07.2028 / 23-0186-GNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

10.07.2023 Bd A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
FRIALEN® Kugelhahn	Nominal diameter: 32 mm	
FRIALEN® Kugelhahn	Nominal diameter: 40 mm	
FRIALEN® Kugelhahn	Nominal diameter: 50 mm	
FRIALEN® Kugelhahn	Nominal diameter: 63 mm	

Hints of Utilization / Remarks***Verwendungshinweise / Bemerkungen***

Maximum operation pressure (MOP): 10 bar

