

PRÜFZEICHENBESCHEINIGUNG

zur Wasserstofftauglichkeit

100 Vol.-% in Erdgas

Das DVGW-Prüflaboratorium Energie der DBI - Gastechnologisches Institut gGmbH
Freiberg bestätigt die erfolgreiche Prüfung von

Kugelhahn aus PE 100 (gemäß DVGW VP 302:2006);
Typ FRIALEN-Kugelhahn KH;
d110 geprüft

nach den Prüfgrundlagen

DBI-GTI 106

Prüfungen zu „H2ready“ für Absperrarmaturen aus PE-HD

Die Ergebnisse der Prüfung sind in den nachfolgenden Prüfberichten dokumentiert.

B 20/08/3266 | 06.08.2020

Aufgrund dieser Prüfzeichenbescheinigung ist der Hersteller

Aliaxis Deutschland GmbH

(Steinzeugstraße 50, D-68229 Mannheim | Deutschland)

berechtigt, das Gewährleistungszeichen H2ready für die oben genannten Produkte in Übereinstimmung
mit der Satzung anzuwenden. Die Prüfzeichenbescheinigung ist gültig bis zum 05.08.2023.




Dipl.-Ing. Ronald Aßmann
Leiter Prüflaboratorium

Freiberg, den 14.09.2020

DBI - Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg | DVGW-Prüflaboratorium Energie
Halsbrücker Straße 34 | D-09599 Freiberg, Germany | pruefstelle@dbi-gruppe.de

Diese Bescheinigung bestätigt die Einhaltung von technischen Anforderungen in den genannten Prüfgrundlagen durch die genannten Produkte. Sie bestätigt keine Normkonformität der geprüften Produkte. Die Gewährleistungsmarke H2ready gilt nur in Verbindung mit dem/n oben genannten Prüfbericht/en. Sind Auflagen in den Prüfberichten, die der Gewährleistungsmarke zugeordnet sind, angegeben, so beginnt das Recht zur Benutzung der Gewährleistungsmarke erst nach deren Umsetzung.