



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-8631AU2251

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	FRIATEC AG Steinzeugstr. 50, D-68229 Mannheim
Vertreiber <i>distributor</i>	FRIATEC AG Steinzeugstr. 50, D-68229 Mannheim
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Absperrarmatur aus PE-HD (4394)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Kugelhahn aus PE 100
Modell <i>model</i>	FRIALEN-Kugelhahn
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 1701332-1332-1 vom 07.06.2017 (OFM)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW VP 302 (01.06.2006)



710208-01-A-DE

Ablaufdatum / AZ 28.07.2020 / 17-0369-GNV
date of expiry / file no.

01.08.2017 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
FRIALEN-Kugelhahn	Nenndurchmesser: 32 mm	
FRIALEN-Kugelhahn	Nenndurchmesser: 40 mm	
FRIALEN-Kugelhahn	Nenndurchmesser: 50 mm	
FRIALEN-Kugelhahn	Nenndurchmesser: 63 mm	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Zulässiger Betriebsdruck (MOP): 10 bar